

Số: 2048 /TB-BV

Cà Mau, ngày 02 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm thiết bị, vật tư thi công hệ thống khí y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu,
- Địa chỉ: số 06, Nguyễn Huệ, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị, vật tư thi công hệ thống khí y tế
- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị, vật tư thi công hệ thống khí y tế

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Võ Thị Huệ
- Chức vụ: Nhân viên phòng VT, TBYT
- Điện thoại: 098 949 6223
- Địa chỉ email: bvdkbac Lieu@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận online qua website muasamcong.mpi.gov.vn (Cách thức bắt buộc)
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: số 06, Nguyễn Huệ, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau
- Nhận qua email: bvdkbac Lieu@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 02 tháng 10 năm 2026 đến trước 17h ngày 12 tháng 10 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa, thiết bị y tế theo bảng sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng và tính chất	Số lượng	ĐVT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	THIẾT BỊ CẤP KHÍ ĐẦU RA			
1.	Ngõ ra oxy - chuẩn AFNOR	Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 13485, CE	Bộ	36

2.	Ngõ ra khí nén - chuẩn AFNOR	Các ngõ ra được lắp đặt âm tường hoặc trên hộp kỹ thuật đầu giường (bedhead panel) hoặc trên giá treo trần theo thiết kế. Thiết kế bằng vật liệu có độ bền cao: kim loại mạ niken và Crom hay tương đương Lưu lượng ≥ 150 lít/phút đối với oxy, nén và ≥ 100 lít/phút đối với hút Độ từ tính cho phép sử dụng được trong phòng MRI Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước $\leq 60\mu\text{m}$ đối với oxy, nén 4 bar và $\leq 350\mu\text{m}$ đối với hút. Thân ngõ ra: được thiết kế với van 1 chiều giúp việc bảo trì thuận tiện và dễ dàng Hộp kỹ thuật đầu giường được chế tạo bằng nhôm hợp kim chắc chắn, được sơn tĩnh điện, bề mặt phẳng để lau chùi vệ sinh.	Bộ	13
3.	Ngõ ra khí hút - chuẩn AFNOR		Bộ	36
4.	Van ngắt tay đường kính 15mm	Xuất xứ từ các quốc gia phát triển thuộc khối G7 Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 13485, CE	Cái	8
5.	Van ngắt tay đường kính 22mm	Dùng để ngắt riêng lẻ hoặc đồng thời các đường ống cấp khí trong trường hợp khẩn cấp hoặc bảo trì Van sử dụng là loại van bi (ball valve), van được thiết kế cho phép đóng kín / mở toàn phần bằng tay với tay cầm, xoay $\frac{1}{4}$ vòng (90o). Áp suất làm việc tối đa tại van: 20 bar Thân van làm bằng đồng thau mạ nickel, bi van được làm bằng đồng thau mạ crom cứng, tuổi thọ cao. Van được thiết kế với gioăng làm kín bằng PTFE (Teflon) đảm bảo không rò rỉ và không bị kẹt khi đóng/mở	Cái	9
6.	Van ngắt tay đường kính 28mm		Cái	2
II HỆ THỐNG ỐNG DẪN KHÍ VÀ PHỤ KIỆN				
7.	Ống đồng D12 x 0.6 mm	Xuất xứ từ các quốc gia phát triển thuộc khối G7 Là loại ống đồng chuyên dùng trong khí y tế	Mét	108
8.	Ống đồng D15 x 0.7 mm	Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001, BS EN 13348 Ống đồng được sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn EN 13348/ EN 1057	Mét	233
9.	Ống đồng D22 x 0.9 mm	Ống đồng được sản xuất với các thông số như: đường kính, độ dày, áp suất làm việc, độ cứng, theo tiêu chuẩn EN 1057 (tiêu chuẩn căn bản) và EN 13348 (tiêu chuẩn ống đồng dùng cho y tế). Độ sạch bên trong ống được kiểm tra bằng phương pháp đốt cháy theo tiêu chuẩn EN 1723, hoặc bằng phương pháp phân tích hóa học theo ASTM B280 để đảm bảo độ nhiễm bẩn không vượt quá 0,2 mg/dm ² . Trên thân ống được khắc/in các thông tin sau: chủng loại ống, xuất xứ, tiêu chuẩn, đường kính x độ dày, ... Ống trước khi xuất xưởng được bịt nút hai đầu, cả bó ống được bao bọc bằng plastic và được dán nhãn nhận dạng	Mét	354
10.	Ống đồng D28 x 0.9 mm		Mét	89
11.	Co nối đủ lắp đặt	Xuất xứ từ các quốc gia phát triển thuộc khối G7 Là loại co, tê, .. chuyên dùng có kích thước phù hợp với từng đường kính ống, phù hợp với tiêu chuẩn EN 1254. Thành phần gồm có: - Nối thẳng D28 đến D12	Lô	1

		- Nối T D28 đến D12 - Nối 90 D28 đến D12 - Nối giảm D28 đến D12		
12.	Vật tư thi công, Thi công mương kỹ thuật lắp đặt ống âm, Chi phí kiểm định an toàn áp lực, Chi phí lắp đặt, hướng dẫn vận hành		HT	1

12. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (số 06, Nguyễn Huệ, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau).

13. Các thông tin khác: Đơn vị cung cấp báo giá phải gửi cấu hình, danh mục kỹ thuật kèm catalogue và các chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTTBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Quốc Sử